

动力柜1 动力维修工段总电源

- 1、配电柜高度1700mm宽700mm深400mm。
- 2、除主路及分路二层固定导轨外需增加第三层导轨。
- 3、配电柜有标准零线端子排及地线排。
- 4、柜门与柜体跨接线。
- 5、柜门上配备电流表3只及电压表1只，带电指示灯

